Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 005074

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.11.2023г по 15.11.2028г.

Код ОКПД 2 23.61.11.190

Код ТН ВЭД

№ **РОСС RU.ОС52.Н002598**

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Открытое Акционерное Общество «Бонолит - Строительные решения» (ОАО «Бонолит - Строительные решения») ОГРН 1035006100854. Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная, телефон: 8 (495) 660-06-50, email: info@bonolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Открытое Акционерное Общество «Бонолит - Строительные решения» (ОАО «Бонолит - Строительные решения») ОГРН 1035006100854. Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Бетонная, телефон: 8 (495) 660-06-50, email: info@bonolit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС52 от 02.03.2023г. до 01.03.2025г. osp52@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, выпускаемых по ГОСТ 31360 (См. приложение – бланк № 005075). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. (См. приложение – бланк № 005075).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 21545 от 09.11.2023 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ»РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 669.

Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 005075

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС52.Н002598

Код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
23.61.11.190	Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D300, класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/м пог. - REI360
23.61.11.190	Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D300, класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Класс пожарной опасности К0 (45)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — Сельдимиров М.А.

ООО «Центр сертификации» Для сертификатов

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В». ТЗ № 689.