



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.104230

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное Общество «Дмитровский завод газобетонных изделий»,
Адрес: Россия, 141894, Московская область, г. Дмитров, д. Селевкино, д. 195, вл. 195,
ИНН: 5007060431, ОГРН: 1075007004093, телефон: 8 (495) 18-191-18, электронная почта: ok@bonolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное Общество «Дмитровский завод газобетонных изделий»,
Адрес: Россия, 141894, Московская область, г. Дмитров, д. Селевкино, д. 195, вл. 195,
ИНН: 5007060431, ОГРН: 1075007004093, телефон: 8 (495) 18-191-18, электронная почта: ok@bonolit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Фрагмент стены из неармированных блоков толщиной не менее 200 мм, изготовленный из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, марки по средней плотности не ниже D300, выпускаемый по ГОСТ 31360-2024. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.11.141

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 31 июля 2025 года);
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог.м - REI360.

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №96916-ПРГ/ПБ-26 от 08.07.2026.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.07.2026 по 08.07.2029



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Е.К. Яшин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации